

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Straßen- und Tiefbau Scheld GmbH

Sennerweg 2 • 35216 Biedenkopf

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

Gruppe W3, Werkstoffe: ge, pvc

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 23.02.2020 bis 22.02.2025 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmensuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0193
Revisionsdatum: 17.02.2020
Datum der Erstzertifizierung: 23.02.2015



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Verantwortliche Fachaufsicht

Wasser

Frank Fackiner

Registrier-Nr.: 10.05.0193
Revisionsdatum: 17.02.2020
Datum der Erstzertifizierung: 23.02.2015



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

Sparte Gas

- G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
- G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300
- G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Sparte Wasser

- W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
- W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400
- W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Werkstoffe

- pe PE (Polyethylen)
- st Stahl
- ge Gusseisen
- gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
- pvc PVC (Polyvinylchlorid)
- az Asbestzement